



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности городского округа Красноуфимск,
муниципального образования Красноуфимский округ
Главного управления МЧС России по Свердловской области
623300 Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Ленина, 100, тел. 2-45-01

**Предписание № 93 / 1 / 21
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Саранинская средняя общеобразовательная школа,
в лице директора Трифановой Тамары Александровны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ по пожарному надзору от « 19 » ноября 2014 года № 93, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 00 минут « 03 » декабря 2014 г. по 10 часов 00 минут « 08 » декабря 2014 г. проведена проверка начальником ОНД отдела надзорной деятельности ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ майором внутренней службы Катковым Александром Сергеевичем территории, зданий и помещений Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Саранинская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Красноуфимский район, п.Сарана, ул.Советская, 35

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Саранинская средняя общеобразовательная школа Трифановой Тамарой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны	ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-	01.03.15г.	

без участия работников объекта.	ский регламент о требованиях пожарной безопасности».		
---------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД
отдела надзорной деятельности
ГО Красноуфимск,
МО Красноуфимский округ
Катков А.С.



« 08 » декабря 2014г.

Предписание для исполнения получил (-а)

Трифанова Г.А.
(подпись)

« 8 » декабря 2014г.



Директор Трифанова Г.А.

Телефоны доверия:

МЧС России 8-495-449-99-99

УРЦ МЧС России 8-343-371-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ 8-34394-2-45-01